

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан,
450065, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Борисоглебская, дом 16

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН 1020203081326 дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения, 12.04.1995 г., ИНН 0277043950 зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике
Башкортостан 01.01.2009

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕД П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений № 07-361

от «_21_» декабря 2018 г.

МБОУ Школа № 79
450065, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Борисоглебская,
дом 16

_____ место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 07-4903 от «_21_» декабря 2018 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», ч.2. ст. 5. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 г. № 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 г.», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», выдаю Вам предписание:

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. Осуществлять образовательную деятельность по программе дополнительного образования для детей дошкольного возраста при наличии заключения, подтверждающего соответствие МБОУ Школа № 79 санитарному законодательству, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности, п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. Предусмотреть наличие гардеробов для учащихся 1-4 классов, не допускать устраивать гардеробы в классах, п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Обеспечить поверхности потолков кабинетов №№ 37, 0, лаборантской кабинета химии, спортивного зала, столярной мастерской гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Устранить повреждения пола в кабинетах №№ 36, 33, 31, 29, 25, 3, в коридоре спортивного зала между раздевалкой для девочек и комнатой техперсонала, столярной мастерской, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Установить умывальные раковины в кабинетах начальных классов, кабинете биологии и лаборантской кабинета биологии. Обеспечить горячим централизованным водоснабжением кабинеты и лаборантские химии, физики, туалеты для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах, п.п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В учебных кабинетах №№ 38, 33 предусмотреть систему общего освещения потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Классные доски кабинетов №№ 38, 33, 29, 30, 17, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в кабинетах №№ 34, 18, 17, в спортивном зале, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. В кабинете информатики № 17 установить стулья для работы с ЭВМ, являющиеся подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
10. Демонстрационный стол в кабинете физики оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Туалеты для мальчиков на 2 этаже оборудовать унитазами с сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, а не чашами «Генуя», п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. Предусмотреть наличие педальных ведер в туалетах для мальчиков на 2 этаже, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. Предусмотреть площадь учебных кабинетов при фронтальных формах работы при фронтальных формах занятий не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося, п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. Обеспечить прохождение работниками МБОУ Школа № 79 вакцинацию против гриппа. В случае не прохождения вакцинации отстранить работников от работы в образовательной организации, так как эта работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ч.2. ст. 5. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 г. № 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 г.».

15. Обеспечить полноту охвата обучающихся горячим питанием, п.п. 6.8., 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

16. Установить при обеденном зале столовой количество умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

17. Провести косметический ремонт стен и пола в помещении загрузочной, лестницы из загрузочной на 2 этаж пищеблока, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01.

18. Установить двухсекционные ванны для мытья кухонной посуды ручным способом, п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

19. Оборудовать третью секцию ванн шлангом с душевой насадкой, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

документы, подтверждающие выполнение предписания

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнения настоящего предписания: п.п. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19 до **01.08.2019 г.,**

п.п. 2, 5, 11, 13, 16, 18 до 03.02.2020 г.

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до **02.08.2019 года, до 04.02.2020 года.**

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления

Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

должность, наименование отдела

К.В. Домашева

подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 21.12.2018 г.
Нафкатович, директор МБОУ Школа № 79

дата

подпись

Сыртланов Рифкат

должность, Ф.И.О. (при наличии)